

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkq.nl

XXX

Betreft: Waarschuwingbrief energiebesparing

Geachte directie,

Op 16 februari 2023 hebben XXX, toezichthouder van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, een bezoek gebracht aan XXX. Tijdens dit bezoek is gecontroleerd of u zich houdt aan de voor u geldende milieuvoorschriften ten aanzien van de Erkende Maatregelen energiebesparing (EML).

Zaaknummer

X

Documentnummer

X

Datum

X

Overtredingen

Wij hebben de volgende overtreding geconstateerd. Deze overtreding heeft betrekking op maatregelen op een zelfstandig moment.

Inzet van servers in serverruimte afstemmen op de vraag

De CPU's (central processing units) van aanwezige servers draaien niet allen op Balanced Mode (powermanagement modus). Deze servers draaien continu op maximale snelheid (maximum performance).

Dit is een overtreding van maatregel 6.FD1 bijlage 10 Activiteitenregeling en artikel 2.15 Activiteitenbesluit. U dient binnen 12 weken de overtreding ongedaan te maken door powermanagement op de servers toe te passen, al dan niet met behulp van uw klanten. Dit geldt voor alle servers in serverruimtes met een opgesteld vermogen van 5 kilowatt of meer.

Te nemen maatregelen

U dient bovengenoemde overtreding **uiterlijk op XXX** ongedaan te maken door te voldoen aan de erkende maatregelenlijst commerciële datacenters.

Opvragen gegevens

In onze brief van X met documentnummer X hebben wij u gevraagd om een totaaloverzicht van de aanwezige servers binnen de inrichting met ons te delen alsmede kwartieroverzichten van het energieverbruik. Deze informatie kon door u tijdens de controle niet worden getoond. Op grond van artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht dient u de volgende gegevens met ons te delen:

1. Een overzicht van het totaal aantal servers die binnen de inrichting gehuisvest zijn. Hierbij dient u ook aan te geven, per server, of dit een eigen server is of van een externe partij en of powermanagement al is toegepast. Indien u overtuigd bent dat powermanagement niet kan worden toegepast, dient u hier een schriftelijke onderbouwing van te geven.
2. Voor een looptijd van een week: per kwartier de energiegebruiksgegevens voor het totale datacenter (kWh standen op de hoofdmeter).
3. Voor een looptijd van een week: per kwartier (over dezelfde periode) het totale energieverbruik van de "whitespace" (de datavloer), het liefst in kWh, maar dit mag ook een totaal van de UPS output zijn (kW momentaan vermogen) omdat maar weinig partijen op UPS niveau kWh meters hebben.

U dient bovenstaande gegevens **uiterlijk binnen X weken**, te rekenen vanaf de verzenddatum van deze brief, met ons te delen.

Toepassen wettelijke sanctiemiddelen

Voor het moment volstaan wij met deze waarschuwing wat betreft de bestuurlijke handhaving. Na het verstrijken van de genoemde termijn(en), te rekenen vanaf de verzenddatum van deze brief, wordt gecontroleerd of de overtreding(en) zijn beëindigd en de nodige maatregel(en) zijn getroffen.

Randvoorwaarden

Voor enkele van de erkende maatregelen gelden aanvullende voorwaarden welke technisch en/of economisch van aard zijn. Indien niet aan deze randvoorwaarden voldaan wordt, hoeft de maatregel niet te worden genomen; er is dan geen sprake van een terugverdientermin van vijf jaar. Wij gaan ervan uit dat bij uw bedrijf aan de voorwaarden is voldaan. Mocht dit echter niet het geval zijn, verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons door te geven.

Eigen verantwoordelijkheid

De milieucontrole die bij uw bedrijf heeft plaatsgevonden was uiteraard een momentopname. Tijdens de controle is niet aan al uw bedrijfsactiviteiten uitputtend aandacht besteed. U wordt dan ook nadrukkelijk aangesproken op uw eigen verantwoordelijkheid om te allen tijde te voldoen aan de voor u geldende milieuwet- en regelgeving. Welke dat zijn, kunt u opvragen via <https://wetten.overheid.nl/zoeken>

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente X,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

de inspecteur

Dit document is [digitaal vastgesteld](#). Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Meer informatie over duurzaamheid bij bedrijven: www.odnzk.nl